

様式第 4 の二（第 4 条、第 5 条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

事 業 の 概 要		ホテル業					
タ 室 ン の ク 構 専 構 用 造	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート造		床	鉄筋コンクリート造	
		その他の壁	鉄筋コンクリート造		出 入 口	特定防火設備 (しきい高さ 3 0 cm)	
	屋	根	折板		そ の 他		
建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築 物 の 構 造		階 数		設 置 階		建築面積	m ²
		建築物の構造概要					
タ ン ク の 構 造 、 設 備	形 状	縦型円筒型			常 圧 ・ 加 圧 (k P a)		
	寸 法	内径 2 , 8 0 0 mm 高さ 3 , 0 0 0 mm			容 量	1 5 , 0 0 0 L	
	材 質 、 板 厚	S U S 3 0 4 、 側板 6 mm 、 底板 6 mm 、 屋根板 4 . 5 mm					
	通 気 管	種 別			数	内径又は作動圧	
		無弁通気管			1	1 0 0 mm k P a	
	安 全 装 置	種 別			数	作 動 圧	
					k P a		
	液 量 表 示 装 置	フ ロ ー ト 式			引火防止装置	有 ・ 無	
注 入 口 の 位 置		防油堤の東側			注入口付近の 接 地 電 極	有 ・ 無	
ポンプ設備の概要		ギヤーポンプ 1 基 モーター 2.2KW 1 基					
採 光 、 照 明 設 備		L E D 照 明 1 灯			換気、排出の 設 備	ベンチレーター	
配 管		鋼 管					
消 火 設 備		第 5 種消火設備 (ABC10 型) × 2 本			警 報 設 備		
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		〇〇市〇〇〇〇番地 〇〇〇〇株式会社 〇〇 〇〇 電話〇〇-〇〇〇〇					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。